



Instalację c.o. projektuje się z rur miedzianych (Cu) łączonych za pomocą łączników kielichowych metodą lutowania kapilarnego. Instalacja chowana w brzdach ściennych w izolacji Thermaflex grubości 10 mm.