

I. Opis parametrów technicznych śluz materiałowych pasywnych do apteki

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta.

Nazwa

Rok produkcji - typ. Kraj

Producent/firma -

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

LP.	Parametr	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr -należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Śluzy pasywne (bez nawiewu) do apteki w ilości 5 sztuk wraz z montażem.	Tak	
2.	Zasilane 230 V/50 Hz.	Tak	
3.	Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 500 x 500x 500 mm	Tak	
4.	Konstrukcja zewnętrzna z stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej.	Tak	
5.	Konstrukcja wewnętrzna (komora) wykonana z stali nierdzewnej.	Tak	
6.	Elektryczna blokada krzyżowa drzwi .	Tak	
7.	Klamki bezpieczne – zabezpieczenie drzwi przy braku zasilania.	Tak	
8.	Przystosowane do montażu w ścianie o grubości 13 cm wykonanej z płyt GK.	Tak	
9.	Otwór montażowy wykończony ramką maskującą malowaną proszkowo lub z stali nierdzewnej.	Tak	
10.	Śluzy zamontowane na stelażu podtrzymującym wykonanym z stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej.	Tak	
11.	Dobór kolorystyki z palety RAL w chwili zamówienia	Tak	
12.	Montaż śluz w warunkach budowlanych.	Tak	

13.	Otwieranie drzwi i kierunek podawania materiałów zgodnie z załączonym rzutem apteki.	Tak	
14.	Pod śluzy wykonano otwory o wymiarach szer. x wys. – 650 x 850 mm.	Tak	
15.	Dostosowanie wymiarów otworów po stronie wykonawcy	Tak	
16.	Wysokość od dna komory do posadzki h= 1000 mm	Tak	
17.	Dwie pary drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym	Tak	
18.	Wykonawca powinien ocenić z przesłanego rzutu apteki lub na podstawie pomiarów z natury ilość miejsca na instalację śluz i uwzględnić to w ich konstrukcji.	Tak	
19.	W ofercie należy uwzględnić zaprojektowanie i indywidualne wykonanie śluz w przypadku braku możliwości zamontowania standardowych z uwagi na brak miejsca.	Tak	

II. Opis parametrów technicznych śluz materiałowych aktywnych do apteki

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta.

Nazwa

Rok produkcji - typ. Kraj

Producent/firma -

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

LP.	Parametr	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr -należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Śluzy aktywne z wewnętrzną wentylacją w obiegu zamkniętym, aktywne do apteki w ilości 2 sztuk wraz z montażem.	Tak	
2.	Śluzy 2 drzwiowe przelotowe	Tak	
3.	Zasilane 230 V/50 Hz	Tak	
4.	Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 500 x 500x 500 mm	Tak	
5.	Konstrukcja zewnętrzna z stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej.	Tak	

6.	Konstrukcja wewnętrzna (komora) wykonana z stali nierdzewnej	Tak	
7.	Elektryczna blokada krzyżowa drzwi	Tak	
8.	Klamki bezpieczne – zabezpieczenie drzwi przy braku zasilania.	Tak	
9.	Automatyczna aktywacja nadmuchu po zamknięciu drzwi	Tak	
10.	Filtr wstępny – G1	Tak	
11.	Filtr końcowy HEPA - min H13	Tak	
12.	Przystosowane do montażu w ścianie o grubości 13 cm wykonanej z płyt GK.	Tak	
13.	Otwór montażowy wykończony ramką maskującą malowaną proszkowo lub z stali nierdzewnej.	Tak	
14.	Śluzы zamontowane na stelażu podtrzymującym wykonanym z stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej.	Tak	
15.	Dobór kolorystyki z palety RAL w chwili zamówienia	Tak	
16.	Montaż śluz w warunkach budowlanych.	Tak	
17.	Otwieranie drzwi i kierunek podawania materiałów zgodnie z załączonym rzutem apteki.	Tak	
18.	Pod śluzы wykonano otwory o wymiarach szer. x wys. – 650 x 850 mm.	Tak	
19.	Dostosowanie wymiarów otworów po stronie wykonawcy	Tak	
20.	Wysokość od dna komory do posadzki h= 1000 mm	Tak	
21.	W ofercie należy uwzględnić zaprojektowanie i indywidualne wykonanie śluz w przypadku braku możliwości zamontowania standardowych z uwagi na brak miejsca.	Tak	
22.	Dwie pary drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym	Tak	
23.	Przy dostawie należy dostarczyć : - deklarację zgodności, - paszport techniczny, - instrukcję użytkowania wraz z rysunkami komory.	Tak	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Opis parametrów technicznych musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

- w przypadku składania oferty droga elektroniczną.