



Krotoszyn 19.12.2022 r

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej.**

**Nr sprawy: DTECH/1/48/22**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

**Pytanie nr 1:**

W obszarach etapów 2-5 występują stare stropy drewniane czy w tych miejscach należy zabezpieczyć trop do EI 60. Demontaż starych sufitów podwieszanych zabezpieczenie płytami ognioowymi i odtworzenie sufitów zdemontowanych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją

projektową: Stropy drewniane zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI60 poprzez zastosowanie od spo du obudowy płytami ogniochronnymi GKF 2x1,5cm na podkonstrukcji 6cm. Sufity podwieszane należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z projektem. Rodzaj stosowanego sufitu zgodnie z częścią rysunkową, opisem oraz załącznikiem nr 2 PW tom I - kartą pomieszczeń.

**Pytanie nr 2:**

Czy można uzyskać zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej tylko do etapu 2-5.

**Odpowiedź:** W załączeniu przesyłamy zestawienie stolarki z podziałem na etapy.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**SPZOZ W KROTOSZYNIE**  
**ds. techniczno-inwestycyjnych**  
*mgr inż. Dariusz Markowski*

"Otwarci na zmiany, szanując tradycje, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów" - Nasza misja

**Samodzielny Publiczny Zakład**  
**Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie**  
ul. Młyńska 2  
63-700 Krotoszyn  
tel. +48 (62) 588 04 01

NIP: 6211536551  
Regon: 000310226  
KRS: 0000002750  
[www.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.spzoz.krotoszyn.pl)  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)