Wentylacja z chłodzeniem–szatnie z natryskami poddasza– układ nr 2 (KN2K2)
Centrala stacjonarna nawiewno–wywiewna z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym z nagrzewnicą glikolową, chłodnicą freonową i filtrami oraz automatyką fabryczną o danych technicznych:
V=1225m³/h;dP=300Pa;Qn=6.08kW;Qch=5.30kW;Ng=1.6kW;m=520kg;U=400V,50Hz,In=10A

Wentylacja i klimatyzacja–izolatki–układ nr 4 (KN4K4). Centrala higieniczna zgodnie z wytycznymi normy VDI 6022 z pośrednim odzyskiem ciepła na wymienniku glikolowym. Centrala z nagrzewnicą glikolową, chłodnicą freonową i filtrami (końcowym F9) oraz automatyką fabryczną o danych technicznych:
Vn/Vw=1340/1460 m³/h; dP=400Pa; Qn=6.52kW; Qch=12kW;
Ng=1.6kW;m=778kg; 2xU=230V,50Hz,In=10A

UWAGI:
- –kanały oznaczone * należy wykonać z lutną ramką
- –kasetki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
- –klapy rewizyjne
- –przepustnice regulacyjne
- –klapy p.poż
- projektowany pion istn. ciepła technologicznego
- –trójnik rozdzielczy inst. freonowej
- –inst. freonowa
- –inst. ciepła technologicznego

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture&development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PODDASZA–INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

INWESTOR:
SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:
UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOŚ/06	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:100/594x850mm	17.02.2022r	IS/14

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

BIS MARIUSZ NIEBUDEK