ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ I WITRYN

TYP OKNA/WITRYNY	01 EI60 okno na wzór istniejącego	02 EI60 okno na wzór istniejącego	03	03*	04	05 – WITRYNA	06 EI120	07	08 EI120	09	10 EI60	11 EI60	12 EI60	13	14	15	OW1 WEWNĘTRZNE	OW2 EI30 WEWNĘTRZNE
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU Uwaga! Widok oraz wymiary na schmacie podano od strony zewnętrznej																		
WYM. Sz (wym. w świetle wew. węgarka/muru)	175cm	144cm	120cm	120cm	240cm	290cm	120cm	110cm	120cm	110cm	136cm	180cm	180cm	136cm	60cm	90cm	100cm	75cm
WYM. Hz (wym. w świetle wew. węgarka/muru)	270 (250)cm	254 (234)cm	180cm	180cm	170cm	120cm	180cm	180cm	240cm	240cm	236cm	240cm	170cm	236cm	100cm	130cm	75cm	75cm
ILOŚĆ SZTUK	4	4	11	2	1	4	1	1	1	1	2	1	1	2	11	2	1	2
UWAGI	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI60 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI60 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno PCV • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno PCV • dolna część z szybą mleczną • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno PCV • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• witryna PCV • kolor biały RAL 9003 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całej witryny	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI120 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno PCV • dolna część z szybą mleczną • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI120 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno PCV • dolna część z szybą mleczną • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI60 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI60 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI60 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• okno drewniane • kolor biały RAL 9003 • nawietrzak statociśnieniowy • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 w/m2k dla całego okna	• witryna PCV • kolor biały RAL 9003	• okno podawcze aluminiowe • kolor biały RAL 9003 • klasa odporności ogniowej EI30

UWAGA!
OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ.
WYMIARY I LICZBĘ OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY OKIEN NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3CM. MONTAŻ RAMY OKNA PPOŻ. ZA POMOCĄ PIANY PPOŻ.
NAWIETRZAKI OKIENNE W PRZEJ. OKNACH STALOCIŚNIENIOWE. PRZY OKNACH PPOŻ. ZASTOSOWAĆ NAWIETRZAKI SZPALETOWE Z KRATKĄ PĘCZNIEJĄCĄ.
PROJEKTOWANA WYMIANA ESTN. KLAMEK OKIENNYCH NA KLAMKI Z KLUCZYKIEM SERWISOWYM ZGODNIE Z RZUTEM ARCH. – NA WEZYTKICH KONDYGNACJACH, GDZIE WYSOKOŚĆ PARAPETU ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 85CM. DLA TYCH OKIEN ZASTOSOWAĆ NAKŁEJKĘ OD WEWNĄTRZ W DOLNYM RODZU SKRZYDŁA Z NAPISEM "UWAGA! NISKO OSADZONY PARAPET".

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYŁAZÓW, KLAP I ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

TYP WYŁAZU/KLAPY/ŚWIETLIKA	K1 KLAPA ODDYMIAJĄCA Z FUNKCJĄ WYŁAZU	K2 KLAPA ODDYMIAJĄCA	W1 WYŁAZ DACHOWY	Ś1 ŚWIETLIK DACHOWY
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU				
WYM. Sz (wym. w świetle muru)	125cm	150cm	80cm	120cm
WYM. Hz (wym. w świetle muru)	125cm	240cm	80cm	80cm
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1
UWAGI	• powierzchnia czynna oddymiania 1,08m2, • z funkcją wyłazu, • z owiewkami, • podstawa o wysokości 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm, • dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana do konstrukcji dachu, • górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzanie wody, • owiewki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, • kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej ≥ 140° • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całej klapy	• powierzchnia czynna oddymiania 2,56m2, • z owiewkami, • podstawa o wysokości 300 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm, • dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana do konstrukcji dachu, • górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzanie wody, • owiewki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, • kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej ≥ 140° • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całej klapy	• wymiary tożsame z istniejącym, • podstawa prosta stalowa 50cm, • wypełnienie skrzydła: aluminium – izolacja termiczna o grubości 20mm – aluminium, • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego wyłazu	• wymiary tożsame z istniejącym, • świetlik stały; • podstawa prosta stalowa 30cm, • kopuła z poliwęglanu, • współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego świetlika

UWAGA!
OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
WYMIARY I LICZBĘ OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture&development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, WYŁAZÓW, KLAP, ŚWIETLIKÓW

INWESTOR:
SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:
UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń			PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek		Upr. Nr 21/09/DOIA	
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTURA:			PODPIS
mgr inż. arch. Maja Cichowlas			
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/670x297mm	PW	17.02.2022	ARCH/15

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.