



UWAGI I OZNACZENIA:

- COI istniejący plan C.O.
--- projektowana inst. C.O. Ø16-PE-RT/Al/PE-RT lub Al/PEX-powrót
--- projektowana inst. C.O. Ø16-PE-RT/Al/PE-RT lub Al/PEX - zasilanie

Oznaczenia grzejników

Numer pomieszczenia	Zintegrowane	Nastawa wkł. zaworowej
0/01	Ø1950 W	1200 mm
Moc grzejnika	Ø1950 W	1200 mm
Typ grzejnika	Wys. grzejnika	Długość grzejnika
Wys. grzejnika		
Numer pomieszczenia	Zintegrowane w wyk. higienicznym	Nastawa wkł. zaworowej
0/02	Ø1275 W	6,50
Moc grzejnika	Ø1275 W	1320 mm
Typ grzejnika	Wys. grzejnika	Długość grzejnika
Wys. grzejnika		
Numer pomieszczenia	Drabinkowe	
0/03	Ø177 W	600 mm
Moc grzejnika	Ø177 W	600 mm
Typ grzejnika	Wys. grzejnika	Długość grzejnika
Wys. grzejnika		

0,00= 132,54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Mińska 63, 51-126 Wrocław tel. 506 367 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 - ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANA FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTU DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA FOMATOWEGO W M. MENKOWEGO PRZY UL. MIKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE	
ADRES INWESTYCJI: UL. MIKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EMBENDYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA-INSTALACJA C.O.	
INWESTOR: SPZOZ W KROTOSZYNIE	
ADRES INWESTORA: UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN	
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zsk. spec. inst. i urz. og. ciepl. i went. gaz. wod. i kan.	PODPIS mgr inż. Mariusz Woźniowski
OPRACOWAŁ - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zsk. spec. inst. i urz. og. ciepl. i went. gaz. wod. i kan.	PODPIS mgr inż. Mariusz Niebudek
BRANŻA: SKALA/ FORMAL	FAZA PROJEKTU
IS	DATA OPRACOWANIA
1:100/59x4850mm	17.02.2022
PROJEKT CHRONIĄCY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSKAZUJE PRAWA ZASTRZEŻENIE.	NUMER RYSUNKU IS/8