ODDZIAŁ CHIRURGICZNY – 31 ŁÓŻEK

PODODDZIAŁ URAZÓW NARZĄDU RUCHU I ORTOPEDII – 12 ŁÓŻEK

(PODODDZIAŁ SPEŁNIA WYMOGI ODDZIAŁU)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

PRACOWNIA PARAZYTOLOGII

LEGENDA	LEGENDA
Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20
Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44
Oprawa kierunkowa, dwustronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20
Oprawa dowietlająca, moc: 1W, strumień oprawy: 145 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP44
Oprawa dowietlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 347 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20
Oprawa dowietlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 340 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Czujka ruchu, 10A, 230V, 360°
Oprawa dowietlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 426 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Łącznik krzyżowy 230V, 10A, IP20
Oprawa dowietlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 426 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 18W, strumień oprawy: 2006 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04 wymiary: 165x100[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 26W, strumień oprawy: 2778 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04 wymiary: 165x100[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 105W, strumień oprawy: 6714 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 596x596x11[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 34W, strumień oprawy: 4450 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 596x596x34[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 40W, strumień oprawy: 5071 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 596x596x34[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 14W, strumień oprawy: 1503 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP44, IK04, wymiary: 575x500x60[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 39W, strumień oprawy: 4862 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP65, IK08, wymiary: 596x596x67[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 52W, strumień oprawy: 6482 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP65, IK08 wymiary: 596x596x67[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 64W, strumień oprawy: 8102 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP65, IK08, wymiary: 596x596x67[mm]
	Oprawa oświetlenia zewnętrznego typu LED, moc: 103W, strumień oprawy: 12964 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP65, IK08, wymiary: 1196x596x67[mm]

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTENSYTYZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POMIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:

UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM–34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN–MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA

INWESTOR:

SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:

UL. MŁYŃSKA 2, 63–700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/D05/08	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Dominik Czarylusk Upr. DOŚ/0193/PWE/17	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:100/594x925mm	PW	17.02.2022	IE07

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.