



Poznań, dnia 22 lutego 2022 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.39.1.2022.MG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 8 lutego 2022 r.) złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie wraz z **„Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21, dz. nr 777/1, obręb Miasto Krotoszyn”** (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z przebudową i rozbudową oraz uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzoną w styczniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. arch. Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Michała Newlaczyła z określonymi w punkcie 6.1 Ekspertyzy technicznej następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem klatki schodowej „K1” o parametrach:
 - a) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,43 m;
 - b) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,18 m;
 - c) dwuskrzydłowe drzwi wyjściowe otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacji z nieblokowanym skrzydłem o szerokości – 0,70 m;
2. zachowaniem klatki schodowej „K2” o parametrach:
 - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,23 m;
 - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,45 m;
 - c) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,185 m;
 - d) systemu oddymiania w oparciu o 2 otwory okienne usytuowane w elewacji zewnętrznej budynku;
 - e) dwuskrzydłowe drzwi wyjściowe z nieblokowanym skrzydłem o szerokości wynoszącej – 0,65 m;
3. zachowaniem klatki schodowej „K3” o parametrach:
 - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,30 m;
 - b) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,168 m;
 - c) jednoskrzydłowe drzwi wyjściowe o szerokości – 1,30 m;
4. zachowaniem na kondygnacji parteru korytarza łączącego segmenty „A2” i „A3” ze schodami o parametrach:
 - a) bieg o szerokości – 1,15 m;
 - b) spoczniki o szerokości – 0,30 m;
 - c) stopnie o wysokości – 0,183 m;
5. zachowaniem na kondygnacji poddasza w segmentach „A1” i „C” braku możliwości ewakuacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji;
6. zachowaniem w segmencie „C” na kondygnacji I piętra z pomieszczenia „1/52” dojścia ewakuacyjnego o długości – 19,7 m;
7. zachowaniem w segmencie „A2” na kondygnacji parteru korytarza zawężonego na odcinku 5,2 m do szerokości – 1,15 m;

8. zachowaniem schodów zewnętrznych (przy klatkach schodowych „K2” i „K3”) ze stopniami o minimalnej szerokości – 0,30 m i maksymalnej wysokości – 0,16 m;
9. zachowaniem jednoskrzydłowych drzwi wyjściowych z korytarza w segmencie „A2” otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuacji i szerokości – 0,90 m;
10. zachowaniem drewnianej konstrukcji dachu niezabezpieczonej do stopnia nierozprzestrzeniania ognia;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (segmenty „A1”, „A2”, „A3” i „C”) wraz z podłączeniem do monitoringu Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie;
- II. wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnej o zwiększonym natężeniu 5 lx;
- III. wprowadzenia na analizowanym odcinku drogi pożarowej oznakowania poziomego i pionowego (znak „B-36”) w zakresie zakazu postoju pojazdów w tym znaków „T-24” informujących kierowców o odholowaniu pozostawionych na drodze pożarowej pojazdów na koszt właściciela;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 5, § 208 ust. 2d, § 216 ust. 2, § 227 ust. 5, § 234 ust. 4, § 236 ust. 4, § 242 ust. 1 i § 256 ust. 3 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Szymon Mazurek – pełnomocnik strony, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,

- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan Szymon Mazurek
SMART ARCHITEKCI
ul. Mińska 68
51-126 Wrocław

2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Krotoszynie

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21, dz. nr 777/1, obręb Miasto Krotoszyn - 1 egz.

