

WYKAZ FILTRÓW HEPA – SZPITAL KROTOSZYN

POMIESZCZENIE	ILOŚĆ	WYMIARY	KLASA	STRUMIEŃ PRZEPŁYWU
SOR-Izba przyjęć				
Sala 2	3	535x535x80	H13	770
Sala 3	3	535x535x80	H13	770
Sala 5	1	457x457x80	H13	560
Sala 6	1	305x305x80	H13	300
Blok operacyjny – strona brudna				
Korytarz	1	457x457x80	H13	560
Korytarz	1	535x535x80	H13	770
Blok operacyjny – strona czysta				
Sala op. 1	4	762x610x80	H13	1250
Sala op. 1	2	305x457x80	H13	380
Pomieszczenia przygotowania	3	457x457x80	H13	560
Sala op. 2	4	762x610x80	H13	1250
Sala op. 2	2	305x457x80	H13	380
Pomieszczenia przygotowania	3	457x457x80	H13	560
Sala op. 3	4	762x610x80	H13	1250
Sala op. 3	2	305x457x80	H13	380
Pomieszczenia przygotowania	3	457x457x80	H13	560
Magazynki sprzętu	2	457x457x80	H13	560
Pokój wybudzeń	5	535x535x80	H13	770
Korytarz	3	535x535x80	H13	770

Łącznie:

15	535x535x80	H13	770
13	457x457x80	H13	560
1	305x305x80	H13	300
12	762x610x80	H13	1250
6	305x457x80	H13	380