

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz zasilacza z zestawem
baterii dla SPZOZ w Krotoszynie
Nr sprawy DT/9/10/25

I. PODSTAWA PRAWNA

Zamówienie klasyczne poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. oraz na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1530), zwracamy się z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie jest dofinansowane w ramach dotacji celowej w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż, przeszkolenie i uruchomienie jednego agregatu prądotwórczego oraz jednego zasilacza UPS z zestawem baterii na stelażu, o parametrach technicznych opisanych poniżej. Dostarczone urządzenia mają zapewnić rezerwowe podtrzymanie zasilania elektrycznego, a także bezpieczną pracę urządzeń i ich ochronę przed nagłymi zakłóceniami, awariami i przerwami w dostawie prądu z sieci elektrycznej.

2. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2024 rokiem.

3. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia:

- urządzenia zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 3 do ZO – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - z pełną dokumentacją w języku polskim, w tym w szczególności dokumentacją techniczną/serwisową, instrukcją obsługi oraz inną jeśli jest wymagana prawem, w celu zapewnienia urządzeniom prawidłowej obsługi i eksploatacji

5. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (podział) danego parametru.

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 31122000-7 Jednostki prądotwórcze 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania dostarczonych urządzeń w przypadku stwierdzenia, że: - urządzenia posiadają wady uniemożliwiające używanie, które nie powstały z winy Zamawiającego, lub - urządzenia nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w ZO i Opisie Przedmiotu Zamówienia, lub - dostarczone urządzenia nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg i terminowe wykonanie umowy.

9. Na dostarczone urządzenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy/odbioru: instrukcję producenta, dokument gwarancji, certyfikaty, świadectwa jakości oraz inne dokumenty jeśli są wymagane, w języku polskim

11. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile już są wiadome na tym etapie). Wykonawca takie informacje zamieści w formularzu ofertowym.
4. Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Opis poszczególnych części zamówienia:

Część I – Agregat prądotwórczy mocy znamionowej 120 kW

Część II – Zasilacz z zestawem baterii na stelażu

Część I: Agregat Prądotwórczy minimum 100 KW.

Wymagania ogólne agregatu prądotwórczego:

1. Agregat stacjonarny, w obudowie przystosowanej do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne, przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej.
2. Przystosowany do samoczynnego startu w razie zaniku napięcia zasilania z sieci energetycznej.
3. Moc co najmniej: 100kW/125KVA
4. Pełna stabilizacja napięcia (AVR)

5. Prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia.
6. Minimalny stopień ochrony IP23.
7. Klasa izolacji uzwojeń- H.
8. Częstotliwość 50Hz.
9. Napięcie wyjściowe 400V/230V.
10. Liczba faz 3.
11. Silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą wyposażony w automatyczny, elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika.
12. Rodzaj paliwa olej napędowy.
13. Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
14. Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia, oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wymagane wyposażenie agregatu prądotwórczego:

1. Elektroniczny panel monitorowania/kontrolowania na obudowie zewnętrznej (lub zabudowany w zamykanej wnęce lub szafce na obudowie) z ekranem wyświetlającym parametry pracy. Elektroniczny panel monitorowania/kontrolowania powinien posiadać menu w języku polskim lub angielskim.
2. Elektroniczny panel monitorowania/kontrolowania pracy agregatu w zakresie między innymi:
 - badanie parametrów silnika: pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury płynu chłodzącego, pomiar prędkości obrotowej silnika,
 - układ wyposażony we wskaźniki alarmowe i ostrzegawcze na panelu informujące o: zbyt niskie / wysokie obroty, niska / wysoka temperatura płynu chłodzącego, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura oleju, awaria alternatora silnika napędowego, niskie / wysokie napięcie DC baterii akumulatorów rozruchowych.
 - pomiar mocy
3. Układ podgrzewania bloku silnika.
4. Licznik motogodzin.
5. Zasilacza UPS z zestawem baterii Wyłącznik główny i awaryjny.
6. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika oraz zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania.

7. Akumulatory rozruchowe wraz z układem doładowania akumulatorów i kontroli z alarmem przy awarii akumulatorów.
8. Układ sterowania powinien posiadać funkcję zapamiętywania zdarzeń dotyczących pracy agregatu prądotwórczego.
9. Płynny i akcesoria eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia i pracy do pierwszego serwisu zalecanego przez producenta: w tym ciecz chłodząca, olej silnikowy oraz zestaw filtrów.

Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim: agregatu prądotwórczego, panelu monitorowania/kontrolowania.
2. Dokumentacja DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
3. Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracji zgodności CE.
4. Karty gwarancyjne.
5. Karty katalogowe producenta (w języku polskim) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Część II: Zestaw do zasilania. (1 szt. zasilacza UPS z zestawem baterii na stelażu).

Zasilacza UPS z zestawem baterii

1. Przystosowana do pracy ciągłej;
2. Pojemność akumulatorów: min. 3200 Ah z możliwością zwiększenia;
3. Typ baterii: w technologii AGM;
4. Wyłącznik awaryjny EPO;
5. Interfejs RS 232;
6. Liczba portów USB typu A: min. 2;
7. Liczba wejść zasilania AC: min. 4;
8. Stacja ładowania powinna być wyposażona w wyświetlacz przedstawiającym parametry pracy;
9. Stacja zasilania powinna być fabrycznie nowa dostarczona z zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów.
10. Systemy zabezpieczające: zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą, zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie przed niską temperaturą, zabezpieczenie przed niskim napięciem, zabezpieczenia nadprądowe.

11. Podtrzymanie prądu przez 40 minut dla stałego obciążenia na poziomie 80% mocy czynnej zasilacza UPS.

Wymagane dokumenty zasilacz UPS z zestawem baterii:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim:, panelu monitorowania/kontrolowania.
2. Dokumentacja DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
3. Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracji zgodności CE.
4. Karty gwarancyjne.

Karty katalogowe producenta (w języku polskim) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: **do 31.12.2025 r.**
3. Okres gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na urządzenie – 24 miesiące zasilacz UPS z zestawem baterii, 60 miesięcy agregat prądotwórczy.
4. Warunki płatności: Termin płatności do 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Inne warunki:
 - a) Miejsce dostawy i montażu urządzeń:
 - agregat przy budynku Szpitala, 63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8
 - zasilacz UPS z zestawem baterii – pomieszczenie w budynku Stacja Dializ w części podpiwniczonej, 63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8Wykonawca podłączy dostarczone urządzenia do istniejącej w budynkach instalacji elektrycznej oraz przeszkoli z ich obsługi pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
 - b). O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie – **załącznik nr 3 do ZO**. W przypadku Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający odrzuci ofertę.
6. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy (zał. nr 4).

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. nr 1).
2. Wypełniony formularz cenowy (wg załączonego wzoru – zał. nr 2).
3. Wypełniony formularz Parametry techniczne (wg załączonego wzoru – zał. nr 3).
4. Kartę katalogową baterii- opis powinien być dokumentem firmowym producenta.
5. Certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego zasilacza UPS w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS.
6. Oświadczenie -załącznik nr 5 do ZO.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w języku polskim, sporządzoną w formie pisemnej lub elektronicznej lub postaci elektronicznej.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
4. Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, a także zawierać wszystkie żądane dokumenty i załączniki.
5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty zostały spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.
6. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy wyboru dostarczenia oferty drogą pisemną.

1. Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają pieczęci i podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo** (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
3. Wszystkie kserokopie dokumentów, oświadczeń winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.
5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości, z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu zamkniętym i zaadresowanym do Zamawiającego na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
Sekretariat

Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane:

- nazwą i adresem Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
Sekretariat

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe dotyczące usług „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz zasilacza z zestawem baterii dla SPZOZ w Krotoszynie”. Nie otwierać przed 06.11.2025 r godz. 09:30”.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn- sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **06.11.2025 r o godzinie 09:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Sposób postępowania Wykonawcy w przypadku wyboru formy elektronicznej/postaci elektronicznej

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profitem zaufanym/podpisem osobistym zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez jego pełnomocnika.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

Ofertę należy złożyć na:

adres e-mail : donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl

Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna przekazaną do dnia 06.11.2025 r. do godz. 09:00 za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na pocztę elektroniczną.

VI. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie (e-mail: donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl), faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wszelkich wątpliwości dotyczących zapytania ofertowego oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotrze do zamawiającego nie później niż do końca **dnia 03.11.2025 r.** Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

VII. OSOBA UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

w sprawach merytorycznych – Mirosław Gabrysiak – tel. (62) 582 12 51
w sprawach formalnych – Donata Łopaczyk – tel. 62 58 21 222

VIII. WYBÓR OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę pisemnie oraz określi termin podpisania umowy, a w przypadku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie- Ukraina
4. Wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe zatwierdził w dniu 30.10.2025 r.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Natalia Mandrysz